

RISPOSTE AI QUESITI n. 7

1. In merito all'attività di manutenzione preventiva programmata degli impianti gas e sensori, si chiede di chiarire se le parti per cui viene prevista una sostituzione periodica dal costruttore delle apparecchiature (ad esempio guarnizioni, membrane, celle di misura gas, ecc..) debbano essere incluse nel canone annuale offerto oppure verranno contabilizzate a parte nel corso dell'appalto.

R. le parti per cui viene prevista una sostituzione periodica dal costruttore delle apparecchiature rientrano nella manutenzione correttiva.

Distinti saluti