

Fornitura per l'affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio con relativa posa in opera e realizzazione degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi CIG N. 70982415C6 - Tabella valutazione offerte tecniche e relativi punteggi - Riunione del 18/12/2017

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE				
	MAX 30 punti	AHSI	LABOSYSTEM	TALASSI	VWR INTERNATIONAL
Qualità dei materiali proposti	Sarà valutata positivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ La qualità dei materiali</li> <li>◦ La qualità dei componenti</li> <li>◦ Le caratteristiche di sicurezza</li> <li>◦ L'ergonomia e la funzionalità</li> <li>◦ La progettazione delle stanze</li> </ul>	PUNTEGGIO 28,33  Breve motivazione Buona qualità dei materiali e dei componenti, comprovata e riconosciuta esperienza nel settore anche in riferimento alla durevolezza dei componenti. Ergonomia e progettazione conforme a quanto richiesto.	PUNTEGGIO  Non applicabile  Breve motivazione Alcuni mobiletti offerti non corrispondono a quanto richiesto in quanto troppo alti, e la disposizione di un bancone offerto (ad angolo) non si adattano alle esigenze ed agli spazi disponibili e non possono essere destinati ad una differente collocazione.	PUNTEGGIO  Non applicabile  Breve motivazione Alcuni mobiletti presenti nell'offerta non corrispondono a quanto richiesto in quanto troppo alti, inoltre due delle cappe chimiche risultano di dimensioni maggiori e non possono essere collocate nel laboratorio.	PUNTEGGIO  Non applicabile  Breve motivazione Alcuni mobiletti presenti nell'offerta non corrispondono a quanto richiesto in quanto troppo alti, inoltre 4 banchi da lavoro non corrispondono a quanto richiesto (come misure e/o attrezzature (lavandino)).


Patrizia Sadocco - Presidente della Commissione



Giacomo Pinelli - Componente della Commissione



Davide Mariani - Componente della Commissione



VERBALE di valutazione tecnica - Riunione del 18/12/2017

Gara: Fornitura per l'affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio con relativa posa in opera e realizzazione degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi CIG N. 70982415C6

Oggetto della riunione: Esame di valutazione della busta telematica n.2 Offerta tecnica

La riunione per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ha inizio, in sede riservata, alle ore 14:30 presso l'Area di Business Carta - Sala riunioni - Via Giuseppe Colombo 83 Milano.

La commissione giudicatrice, nominata con determina n. 126 del 10/11/2017, è costituita da:

Patrizia Sadocco	Presidente
Giacomo Pinelli	Componente
Davide Mariani	Componente

La commissione prende atto che entro il 03/11/2017, termine per la ricezione delle offerte, ne sono pervenute 4 da parte dei seguenti operatori:

- Ahsi SpA
- Labosystem Srl
- Talassi Srl
- VWR International Srl

I membri della Commissione hanno ricevuto dal RUP in data 17/11/2017 gli elaborati inviati dai concorrenti per la valutazione dell'elemento *Qualità dei materiali proposti* e hanno proceduto singolarmente alla loro valutazione.

Nel corso della riunione, la Commissione rileva innanzitutto che tre offerte presentano elementi incompatibili con le richieste formulate da Innovhub SSI (rif Allegato A per il dettaglio), proponendo materiali le cui dimensioni non sono compatibili con gli spazi a disposizione e la loro organizzazione ai fini delle attività dei laboratori interessati. Questo nonostante il fatto che tutti i partecipanti alla gara avessero inviato del proprio personale al sopralluogo obbligatorio, in modo da prendere direttamente contezza delle esigenze dei laboratori e visione degli spazi, misurandoli personalmente in maniera tale da avere tutti gli elementi necessari per la definizione di un'offerta perfettamente conforme alle esigenze di Innovhub SSI.

Si rileva inoltre che la fornitura è "a corpo" e di conseguenza può essere solo accettata o respinta nella sua completezza e non smembrata nelle sue componenti.

A questo si aggiunge che, ai sensi dell'art.83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è possibile attivare il "soccorso istruttorio" chiedendo ai partecipanti una verifica e ridefinizione dell'offerta in modo che corrisponda alle esigenze di Innovhub-SSI, in quanto l'offerta tecnica è espressamente esclusa da questa procedura

Infine si rileva che una delle quattro offerte è pienamente rispondente alle specifiche di Innovhub-SSI e pertanto non si ritiene corretto valutare la possibilità di annullare la gara, anche in considerazione del fatto che il testo della gara prevedeva esplicitamente l'aggiudicazione anche in caso di un unico concorrente e delle esigenze di tempo di Innovhub-SSI, che deve riattrezzare i laboratori di cui ha completato la ristrutturazione per permetterne la piena operatività nel più breve tempo possibile.

Pertanto, dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione, all'unanimità, attribuisce i punteggi tecnici ai quattro concorrenti in base alle motivazioni e alle valutazioni indicate nell'allegato 1) "Tabella valutazione offerte tecniche e relativi punteggi", parte integrante del presente verbale e così sintetizzabili:

	Ahsi SpA	Labosystem Srl	Talassi Srl	VWR International Srl
Qualità dei materiali proposti (punteggio massimo 30)	28,33	Punteggio non applicabile	Punteggio non applicabile	Punteggio non applicabile

La riunione termina alle ore 15:45

Milano, 18/12/2017

Patrizia Sadocco

Presidente di Commissione

Patrizia Sadocco

Giacomo Pinelli

Componente della Commissione

Giacomo Pinelli

Davide Mariani

Componente della Commissione

Davide Mariani

## Allegato A

### Dettaglio delle problematiche riscontrate nelle offerte degli arredi di laboratorio

(Gara per l'affidamento della fornitura di arredi tecnici da laboratorio con relativa posa in opera e realizzazione degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi CIG N. 70982415C6)

#### LABOSYSTEM.

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 richiede:

Stanza 81 b-c:

1 cassetiera SU RUOTE sottobancone (60x60x75);

1 armadietto SU RUOTE sottobancone (120x60x75).

Offerta tecnica Labosystem pag. 33.

Stanza 81b-c vengono offerti:

Rif. n: 19

MOBILETTO A 4 CASSETTI - SU RUOTE

DIMENSIONI (mm): Lunghezza : 600 Profondità: 500 Altezza: 800

Rif. n: 20

MOBILETTO A 2 ANTE E 1 RIPIANO - SU RUOTE

DIMENSIONI (mm): Lunghezza : 1200 Profondità: 500 Altezza: 800

*I mobiletti sopracitati offerti da Labosystem essendo di altezza pari a 80 cm non possono essere alloggiati al di sotto del bancone preesistente a cui erano destinati e nel locale non ci sono altri spazi disponibili e/o funzionali ad una loro differente collocazione.*

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 richiede:

1 banco (600 profondità e altezza standard)

Offerta tecnica Labosystem pag. 38.

Stanza 30 viene offerto:

Rif. n: 24

banco di lavoro " WS3" a parete con disposizione a "L"

*La disposizione del bancone non corrisponde a quanto richiesto e la soluzione proposta non è praticabile poiché non si adatta alle esigenze ed agli spazi disponibili*

#### TALASSI

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 9 richiede:

Stanza 81 b-c:

1 Cappa chimica larghezza 120 cm

1 Cappa chimica larghezza 180 cm

Descrizione tecnica Talassi

Area Oli e grassi

RIF. 14.2 pag. 32

Cappa chimica cm 134.5x83x90/235/275/H

e

RIF. 14.3 pag. 34

Cappa chimica cm 194.5x83x90/235/275/H

*Le due cappe chimiche offerte da Talassi risultano di dimensioni maggiori e non possono essere collocate nel laboratorio.*

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 richiede:

**Stanza 81 b-c:**

1 cassettera SU RUOTE sottobancone (60x60x75);

1 armadietto SU RUOTE sottobanco (120x60x75).

**Descrizione tecnica Talassi**

**RIF. 81.3 pag. 38**

Cassettera 4 cassette (56,7x44,5x80/h)

**RIF. 81.4 pag. 39**

Armadietto A114 (113,6x44,5x80/h)

*I mobiletti sopraccitati offerti da Talassi essendo di altezza pari a 80 cm non possono essere alloggiati al di sotto del bancone a cui erano destinati e nel locale non ci sono altri spazi disponibili e/o funzionali ad una differente collocazione.*

#### VWR

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 richiede:

**Stanza 81 b-c:**

1 cassettera SU RUOTE sottobancone (60x60x75);

1 armadietto SU RUOTE sottobanco (120x60x75).

**Relazione tecnica VWR offre:**

POS. 09 (pag. 10): moduli sottopiano estraibili (mm 1129x498x680/792h)

POS. 10 (pag. 11): moduli sottopiano estraibili (mm 597x498x680/792h) 4 cassette

*I mobiletti sopraccitati offerti da VWR essendo di altezza pari a 79,2 cm non possono essere alloggiati al di sotto del bancone preesistente a cui erano destinati e nel locale non ci sono altri spazi disponibili e/o funzionali ad una loro differente collocazione.*

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 richiede:

**Stanza 20 piano seminterrato:**

1 bancone da lavoro con parete attrezzata a mensole, piano in acciaio porcellanato da 360 cm lunghezza con lavello incluso (vasca singola con gocciolatoio laterale).

**Relazione tecnica VWR offre:**

POS. 11 (pag. 11): Banco a parete modulare da 360 cm che non include il lavello e mensole.

POS. 011A (pag. 12): Banco a parete modulare lavaggio da 120 cm con lavello e mensole.

*I due banchi offerti non soddisfano quanto richiesto.*

Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 10 e 11 richiede:

**Stanza 30 piano seminterrato:**

2 banchi di lavoro da 360 cm lunghezza; (a)

1 banco da 600 cm lunghezza; (b)

1 banco da 360 (180 + 180) cm lunghezza (c)

**Relazione tecnica VWR offre:**

POS. 012 (pag. 13): 1 banco ad uso centrale da 360 cm di lunghezza  
POS. 012.1 (pag. 14): 1 tavolo di lavoro ed appoggio da 180 + 180 cm di lunghezza  
POS. 013 (pag. 15): 1 banco a parete modulare da 180 cm lunghezza  
POS. 015 (pag. 16): 1 banco a parete modulare da 360 cm lunghezza

Per quanto riguarda i riferimenti: POS. 012 e 0.12.1 soddisfano la richiesta **(a)**; il riferimento POS. 015 soddisfa la richiesta **(c)** tuttavia:

*il riferimento POS. 013: 1 banco a parete modulare da 180 cm di lunghezza NON è in grado di soddisfare la richiesta (b): 1 banco da 600 cm di lunghezza*

**Il Capitolato Tecnico Innovhub rev.\_ 27.10.17 pag. 11 richiede:**

**Stanza 31 piano seminterrato:**

1 lavello standard largo 60 cm

**Relazione tecnica VWR offre:**

POS. 016A (pag. 17): Banco a parete modulare lavaggio dimensioni (mm) 1200x750/828x900/2125

*Il banco con lavello offerto da VWR risulta di dimensioni doppie rispetto a quanto richiesto e non può quindi essere collocato nel laboratorio.*